APM
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A.

COMUNE DI APIRO

Apiro capoluogo

principali fonti di approvvigionamento
campo pozzi Cervara e sorgenti Pian dell'Elmo + sorgente Crevalcore - ANNO 2023

CODICE PUNTO PRELIEVO	API001

Parametri Microbiologici, Chimici e Fisici	Unità di Misura	Valori guida	Limiti di legge	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
pH (concentrazione ioni idrogeno)	unità di pH		**>=6,5 e <=9,5**		7,5										
Conducibilità elettrica	µS cm^{-1} a 20°C		**2500**		342										
Nitrati	mg/l NO3		**50**		3										
Azoto ammoniacale (come NH4+)	mg/l		**0,50**		<0,15										
Cloro residuo libero	mg/l	0,20			0,38										
Torbidità	NTU				<0,4										
Durezza totale	°F	15÷50			15,6										
Residuo secco a 180°C	mg/l	1500													
Calcio	mg/l Ca														
Magnesio	mg/l Mg														
Cloruri	mg/l		**250**												
Solfati	mg/l		**250**												
Potassio	mg/l K														
Sodio	mg/l		**200**												
Arsenico	µg/l		**10**												
Bicarbonati	mg/l $HCO3^-$														
Fluoruri	mg/l		**1,50**												
Nitriti	mg/l NO2		**0,50**												
Manganese	µg/l		**50**												
Conta di Batteri coliformi	ufc/100 ml		**0**		0										
Conta di Escherichia coli	ufc/100 ml		**0**		0										
Conta di Enterococchi intestinali	ufc/100 ml		**0**		0										