APM
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A.

COMUNE DI POLLENZA - MACERATA

Pollenza: c.de Morazzano, Cantagallo, Campomaggio
Macerata: c.de Lornano, Boschetto, Consalvi, via Galilei, viale Indipendenza

principale fonte di approvvigionamento
sorgente Niccolini di Serrapetrona - ANNO 2023

CODICE PUNTO PRELIEVO	SER001

Parametri Microbiologici, Chimici e Fisici	Unità di Misura	Valori guida	Limiti di legge	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
pH (concentrazione ioni idrogeno)	unità di pH		>=6,5 e <=9,5	7,1	7,5	7,8									
Conducibilità elettrica	µS cm^{-1} a 20°C		**2500**	284	321	372									
Nitrati	mg/l NO3		**50**	3	3	3									
Azoto ammoniacale (come NH4+)	mg/l		**0,50**	<0,15	<0,15	<0,15									
Cloro residuo libero	mg/l	0,20		0,08	0,15	0,09									
Torbidità	NTU			<0,4	<0,4	<0,4									
Durezza totale	°F	15÷50		16	16,5	15,3									
Residuo secco a 180°C	mg/l	1500				267									
Calcio	mg/l Ca					59,6									
Magnesio	mg/l Mg					1									
Cloruri	mg/l		**250**			11									
Solfati	mg/l		**250**			5,0									
Potassio	mg/l K					1,0									
Sodio	mg/l		**200**			4,6									
Arsenico	µg/l		**10**			<1									
Bicarbonati	mg/l $HCO3^-$					176									
Fluoruri	mg/l		**1,50**			0,12									
Nitriti	mg/l NO2		**0,50**			<0,05									
Manganese	µg/l		**50**			<1									
Conta di Batteri coliformi	ufc/100 ml		**0**	0	0	0									
Conta di Escherichia coli	ufc/100 ml		**0**	0	0	0									
Conta di Enterococchi intestinali	ufc/100 ml		**0**	0	0	0									