APM
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A.

COMUNE DI POLLENZA

Pollenza capoluogo

principali fonti di approvvigionamento
sorgente Niccolini di Serrapetrona e sorgente S. Chiodo di Castelsantangelo sul Nera - ANNO 2024

CODICE PUNTO PRELIEVO | POL001

Parametri Microbiologici, Chimici e Fisici	Unità di Misura	Valori guida	Limiti di legge	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
pH (concentrazione ioni idrogeno)	unità di pH		**>=6,5 e <=9,5**	7,6	7,4	7,8	7,9	7,4	7,6	7,9	8,5	7,8	8,6	8,0	8,1
Conducibilità elettrica	µS cm^{-1} a 20°C		**2500**	300	287	290	298	286	339	334	317	290	307	305	298
Nitrati	mg/l NO3		**50**	<5	<5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Azoto ammoniacale (come NH4+)	mg/l		**0,50**	<0,15	<0,14	<0,14	<0,14	<0,14	<0,14	<0,14	<0,14	<0,14	<0,14	<0,14	<0,14
Cloro residuo libero	mg/l	0,20		0,07	0,05	<0,05	<0,05	0,05	<0,05	0,06	0,06	<0,05	0,1	<0,05	0,08
Torbidità	NTU			<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
Durezza totale	°F	15÷50		15,8	16,3	17,2	16,90	18,0	17,2	17,8	17,4	17,2	16,4	18,7	16,1
Residuo secco a 180°C	mg/l	1500				208						208			214,0
Calcio	mg/l Ca					58,8		61,6	58,5	57,2	67,5	58,8	56,5	65,0	53,3
Magnesio	mg/l Mg					6,1		6,5	6,3	8,6	1,4	6,1	5,5	5,9	6,8
Cloruri	mg/l		**250**			6,0						6,0			5,0
Solfati	mg/l		**250**			29,0						29,0			33,0
Potassio	mg/l K					<1						<1			<1
Sodio	mg/l		**200**			2,9						2,9			2,9
Arsenico	µg/l		**10**			<1						<1			<1
Bicarbonati	mg/l $HCO3^-$					153						153			156,0
Fluoruri	mg/l		**1,50**			0,12						0,12			0,13
Nitriti	mg/l NO2		**0,50**			<0,04						<0,04			<0,04
Manganese	µg/l		**50**			<1						<1			<1
Conta di Batteri coliformi	ufc/100 ml		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conta di Escherichia coli	ufc/100 ml		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conta di Enterococchi intestinali	ufc/100 ml		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0