APM
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A.

COMUNE DI TREIA

C.de Santa Maria in Piana, Berta, Vallonica, Valcerasa

principale fonte di approvvigionamento
campo pozzi Rocchetta di San Severino M., sorgente S. Chiodo di Castelsantangelo sul Nera, sorgenti S. Lorenzo di Treia e campo pozzi Rambona di Treia - ANNO 2024

CODICE PUNTO PRELIEVO		TRE003													
Parametri Microbiologici, Chimici e Fisici	**Unità di Misura**	**Valori guida**	**Limiti di legge**	**Gen**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mag**	**Giu**	**Lug**	**Ago**	**Set**	**Ott**	**Nov**	**Dic**
pH (concentrazione ioni idrogeno)	unità di pH		**>=6,5 e <=9,5**	7,8	7,9	7,8	7,9	7,6	7,7	7,9	8,2	7,9	7,9	7,8	7,8
Conducibilità elettrica	µS cm^{-1} a 20°C		**2500**	359	347	288	347	339	337	399	571	488	434	349	370
Nitrati	mg/l NO3		**50**	<5	3	2	3	2	2	2	17	9	7	2	4
Azoto ammoniacale (come NH4+)	mg/l		**0,50**	<0,15	<0,14	<0,14	<0,14	<0,14	<0,14	<0,14	<0,14	<0,14	<0,14	<0,14	<0,14
Cloro residuo libero	mg/l	0,20		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Torbidità	NTU			<0,4	<0,3	1,60	<0,3	<0,3	0,03	<0,3	0,40	<0,3	0,60	0,40	<0,3
Durezza totale	°F	15÷50		16,40	18,50	16,80	18,5	19,8	17,5	16,2	16,2	23,9	20,1	21,7	18,9
Residuo secco a 180°C	mg/l	1500				206						350,0			265,0
Calcio	mg/l Ca					52,5		65,2	54,8	64,1	81,2	77,8	64,5	72,9	60,6
Magnesio	mg/l Mg					8,9		8,7	9,3	<0,7	11,3	10,9	9,8	8,6	9,2
Cloruri	mg/l		**250**			3						34,0			17,0
Solfati	mg/l		**250**			41,0						39,0			37,0
Potassio	mg/l K					<1						1,5			<1
Sodio	mg/l		**200**			1,6						16,2			10,0
Arsenico	µg/l		**10**			<1						<1			<1
Bicarbonati	mg/l $HCO3^-$					150						208,0			149,0
Fluoruri	mg/l		**1,50**			0,16						0,19			0,18
Nitriti	mg/l NO2		**0,50**			<0,04						<0,04			<0,04
Manganese	µg/l		**50**			<1						<1			<1
Conta di Batteri coliformi	ufc/100 ml		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conta di Escherichia coli	ufc/100 ml		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conta di Enterococchi intestinali	ufc/100 ml		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0