APM
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A.

COMUNE DI TREIA

Passo di Treia

principali fonti di approvvigionamento
campo pozzi Rocchetta di San Severino M. , sorgente Niccolini di Serrapetrona e sorgente S. Chiodo di Castelsantangelo sul Nera - ANNO 2025

CODICE PUNTO PRELIEVO		TRE005													
Parametri Microbiologici, Chimici e Fisici	**Unità di Misura**	**Valori guida**	**Limiti di legge**	**Gen**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mag**	**Giu**	**Lug**	**Ago**	**Set**	**Ott**	**Nov**	**Dic**
pH (concentrazione ioni idrogeno)	unità di pH		**>=6,5 e <=9,5**	8,0		7,8									
Conducibilità elettrica	µS cm^{-1} a 20°C		**2500**	338		377									
Nitrati	mg/l NO3		**50**	2		3									
Azoto ammoniacale (come NH4+)	mg/l		**0,50**	<0,14		<0,14									
Cloro residuo libero	mg/l	0,20		<0,05		<0,05									
Torbidità	NTU			<0,3		<0,3									
Durezza totale	°F	15÷50		18,00		19,10									
Residuo secco a 180°C	mg/l	1500				270									
Calcio	mg/l Ca			60,2		64,1									
Magnesio	mg/l Mg			7,1		7,5									
Cloruri	mg/l		**250**			17,0									
Solfati	mg/l		**250**			35,0									
Potassio	mg/l K					<1									
Sodio	mg/l		**200**			8,5									
Arsenico	µg/l		**10**			<1									
Bicarbonati	mg/l $HCO3^-$					165									
Fluoruri	mg/l		**1,50**			0,14									
Nitriti	mg/l NO2		**0,50**			<0,04									
Manganese	µg/l		**50**			<1									
Conta di Batteri coliformi	ufc/100 ml		**0**	0		0									
Conta di Escherichia coli	ufc/100 ml		**0**	0		0									
Conta di Enterococchi intestinali	ufc/100 ml		**0**	0		0									